

## POZ. 8.5. PŁYTA PODSZYBIA - OBNIŻENIE FUNDAMENTÓW.


skala 1:50



Roboty związane z obniżaniem fundamentów należy wykonywać odcinkami o długości około 1,0÷1,5 m w ten sposób aby każdy następny etap robót nie przylegał bezpośrednio do poprzedniego. Wykop należy wykonać obustronnie i po ustawieniu obustronnego deskowania wypełnić betonem B20.

Nie należy wykonywać równocześnie dwóch kolejnych odcinków mimo, że nie przylegają one do siebie. Jednocześnie może być podcięte nie więcej niż 10÷15 % powierzchni fundamentu.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie betonem w styku z istniejącym fundamentem. Należy również dokładnie oczyścić powierzchnie styku wcześniej wykonanej ściany fundamentowej aby całość mogła pracować jako monolit. Jednocześnie zaznacza się aby wybrać wszystkie luźne grunty występujące w poziomie posadowienia i zastąpić betonem.

Roboty prowadzić z zachowaniem dużej ostrożności zgodnie z przepisami bhp.



<p align="center"><b>ROJEKT WYKONAWCZY</b></p> <p align="center">Zmiana sposobu użytkowania budynku internatu ZSB w Bydgoszczy przy ul. Pestalozzkiego 18A na Niepubliczny Zespół Szkół - Podstawowej, Gimnazjalnej i Liceum Ogólnokształcącego Dzieci i Młodzieży NATO. Bydgoszcz, dz. nr 165/159, 162/9</p>			
<p><b>ADRES:</b> Budynek Internatu ZSB w Bydgoszczy, ul. Pestalozzkiego 18A</p>			
<p><b>INWESTOR:</b> Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ul. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz</p>			
<p><b>JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:</b> Pracownia Projektowo Consultingowa Danuta Jaroszevska</p>			
<p><b>PROJEKTANT:</b>  mgr inż. Jan Mądry</p>	<p><b>NUMER UPRAWNIENI:</b></p>		<p><b>PODPIS:</b></p> 
	<p><b>SPECJALNOŚĆ:</b></p>		
<p><b>SPRAWDZAJĄCY:</b>  mgr inż. Zbigniew Mądry</p>	<p>nr upr. NB-W-72/10/129/78 w zakresie pełnym CZŁONK K-PO IZBY INŻ. BUD. KUP/BO/1568/01</p>		
<p><b>UPR. nr WKp/0023/PPOOK/03</b> w zakresie pełnym CZŁONK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKp/BO/0424/04</p>			
<p><b>TYTUŁ RYSUNKU:</b></p>	<p align="center"><b>POZ.8.5. PŁYTA PODSZYBIA - OBNIŻENIE FUNDAMENTÓW.</b></p>		
<p><b>SKALA RYSUNKU:</b></p>	<p><b>NUMER RYSUNKU:</b></p>	<p><b>REWIZJA:</b></p>	
<p><b>1:50</b></p>	<p><b>63/K/75</b></p>	<p><b>00</b></p>	
<p><b>DATA OPRACOWANIA:</b></p>		<p><b>12.01.2017</b></p>	
		<p align="center"><b>-</b></p>	